ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: г. Томск, ул. Елизаровых, 42.
Телефон, факс: (8-382-2) 54-09-27
Адрес места осуществления деятельности:
636400,Томская область, Чаинский район, с. Подгорное,ул. Лесная 34.*
636400,Томская область, Чаинский район, с. Подгорное,ул. Лесная 34.**
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Аттестат аккредитации RA.RU.510118

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)
№ Ч00003787 от 31 декабря 2019г.

Наименование пробы (образца): вода
НД на продукцию, срок годности (при наличии): -
Изготовитель: -
(наименование, фактический адрес, страна)

Дата изготовления: - **Номер партии:** -
Объем партии: - **Количество образца на объекте:** -
Дата и время отбора пробы (образца): 30.12.2019 09:00 **Дата и время доставки пробы (образца):** 30.12.2019 13:00

Количество переданных единиц для испытаний (вес): 2х1,5л; 2х0,5л
Внешний вид образца при доставке, упаковка: ПЭТ бутылки,стеклянные бутыли
Код пробы (образца) 12211.15.1.19.12; 12211.14.1.19.12

Цель исследований, основание: заявление, договор (не в целях обеспечения гос.услуг)
(план СГМ, план КНМ, заявление и т.д., реквизиты Поручения/заявления (договора))

Наименование заказчика, его адрес: ООО "Бакчартеплосети"636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, пер. Трактовый, 27 офис, 2, 7003004207/1087026000203

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
ООО "Бакчартеплосети"636200, Томская область, Бакчарский район, с. Бакчар, пер. Трактовый, 27 офис, 2
(наименование и юридический адрес) (Ф.И.О. и адрес государственной регистрации деятельности или адрес проживания)

Место отбора пробы (образца): ООО "Бакчартеплосети"(колонка)636200 Томская область,Бакчарский район,с.Бакчар,пер.Рабочий,6
(наименование объекта, адрес)

НД на методику отбора: Образец доставлен заказчиком
Условия транспортировки: сумка-термос, t +4С
Условия хранения: соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца
Дополнительные сведения: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"; ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования".

Руководитель (заместитель руководителя) ИЛ: _____ (подпись) Дмитрук Т.В (Ф.И.О)

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ (подпись) Сачкова Е.В. (Ф.И.О)

Испытательная лаборатория

* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор и оформление единого протокола;
** - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)
(регистрационный номер лаборатории 11)

Код образца (пробы) 12211.15.1.19.12

№ п/п	определяемые показатели	единицы измерения (для граф 4,5,6)	допустимый уровень не более	результаты исследования	нормы погрешности ±	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6	7
1.	Запах при 20 С Запах при 60 С	Баллы	2 2	0 1	-	ГОСТ Р 57164-2016 п.5
2.	Цветность	Градусы	20,0	24,8	5,0	ГОСТ Р 31868-2012
3.	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм^3	1,5	0,406	0,081	ГОСТ 33045-2014 п.5
4.	Нитраты (NO_3)	мг/дм^3	45,0	3,7	0,5	ГОСТ 33045-2014 п.9
5.	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм^3	0,3	0,378	0,076	ГОСТ 4011-72 п.2
6.	Сульфаты (SO_4)	мг/дм^3	500,0	15,0	3,0	ГОСТ 31940-2012 п.6
7.	Хлориды (Cl)	мг/дм^3	350,0	63,5	9,5	ГОСТ 4245-72 п.2,3
8.	Жесткость общая	0 Ж	7,0	1,2	0,2	ГОСТ 31954-2012 п.4
9.	Сухой остаток	мг/дм3	1000,0	327,6	32,8	ГОСТ 18164-72
10.	Окисляемость перманганатная	мгО/дм3	5,0	3,9	0,4	ГОСТ Р 55684-2013
11.	Водородный показатель	Ед.pH	в пред.6-9	7,83	0,10	ПНДФ14.1:2:3:4. 121-97
Дополнительные сведения: количество исследований -11						

Дата проведения исследований (испытаний), измерений с 30.12.2019 по 31.12.2019

Дата выдачи результата 31.12.2019

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		
		номер	дата выдачи	действительно до:
Спектрофотометр ПромЭколаб ПЭ-5400В, 041433211440001 07.09.2011г.	VEC 110647.	1828/207	05.04.2019г.	04.04.2020г.
Анализатор жидкости Анион 4100, 041429610300010 26.10.2006г.	803	1820/207	05.04.2019г.	04.04.2020г.
Термометр технический жидкостный ТТЖ-М, Ц 138953 02.08.2010г	14972	1829/207	05.04.2019г	04.04.2022г

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Казанбаева Е.А.	

Испытательная лаборатория

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты
бактериологического исследования (испытания)
(регистрационный номер лаборатории 547)

Код образца (пробы) 12211.14.1.19.12

№ п/п	Определяемые показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Единица измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
1	Общее микробное число, КОЕ в 1 мл	8	не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ в 100 мл	не обнаружены	отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: количество исследований 2

Дата проведения исследований (испытаний), измерений: с 30.12.2019 по 31.12.2019

Дата выдачи результата: 31.12.2019

Сведения об оборудовании, используемом при проведении исследований (испытаний), измерений:

наименование средства измерения, испытательного оборудования, марка, инвентарный номер, дата ввода в эксплуатацию	заводской номер	свидетельство о поверке, аттестат (протокол аттестации ИО)		действительно до:
		номер	дата выдачи	
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560028 2009 год	№ 26239	46/Л-124-04/19	25.04.2019	25.04.2021
Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ № 041429141560122 2006 год	№ 9208	46/Л-121-04/19	25.04.2019	25.04.2021

Результаты утвердил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо)	Казанбаева Е.А.	

Испытательная лаборатория

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.